

Секция по контролю за соблюдением  
требований законодательства в области  
защиты прав потребителей  
Секция по контролю за соблюдением  
требований законодательства в области  
защиты прав потребителей  
Секция по контролю за соблюдением  
требований законодательства в области  
защиты прав потребителей

Начальнику территориального отдела  
управления Роспотребнадзора по  
Хабаровскому краю в  
Верхнебуреинском районе  
А.А. Хоменко

13.12.2017 № 01-С/132  
На № \_\_\_\_\_

Уважаемая Александра Анатольевна!

В соответствии с предписанием №1529 от 28.12.2016 администрация МБОУ СОШ  
№ 2 предоставляет информацию об исполнении предписания

Нарушение	Состояние исполнения	Принятые меры
Не все сотрудники привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок с внесением сведений с медицинские книжки	исполнено	Все сотрудники привиты, соответствующие записи внесены в санкнижки
Поверхность стен и потолка в помещении медицинского кабинета не обеспечены легкодоступностью для влажной уборки и обработки моющими и дезинфицирующими средствами	Исполнено	Поверхность стен и потолка в помещении медицинского кабинета обеспечены легкодоступностью для влажной уборки и обработки моющими и дезинфицирующими средствами
Умывальные раковины в помещении медицинского назначения не оборудованы водонагревателями	Исполнено	Установлен водонагреватель
Не проведено плановое обследование детей младшего школьного возраста на гельминтозы	Исполнено	Обследование проведено
Осмотр учащихся на педикулез проводить после каждой каникул	Исполнено	В соответствии с договором с КГБУЗ ВЦРБ осмотр проводится после каждой каникул
Обеспечить прохождение периодического (флюорографического) осмотра подростками 1 раз в год	Исполнено	Прохождение осмотра обеспечено
Не допускать к работе сотрудников с признаками ОРВИ, в целях недопущения возникновения и распространения заболеваемости среди учащихся и персонала	Исполнено	Сотрудники и обучающиеся с признаками ОРВИ отстранены от работы/ учебных занятий
Невмержицкую Софью 18.03.2003г.р. туберкулинодиагностика	Исполнено	Справка предоставлена

которой не проводилась, допустить в школу при наличии заключения врача – фтизиатра об отсутствии заболевания		
Дооборудовать спортивную площадку физкультурно-спортивным оборудованием соответствующих росту и возрасту учащихся	Исполнено	Площадка оборудована спортивными тренажерами
Унитазы в туалетных для учащихся оборудовать кабинками с дверями	Исполнено	Унитазы в туалетных для учащихся оборудованы кабинками с дверями
Обеспечить площадь на одного учащегося не менее 2,5м <sup>2</sup> в учебных кабинетах 1, 2, 3	Не исполнено	Площадь кабинетов не позволяет обеспечить данный норматив
Обеспечить наличие ученической мебели в соответствии с ростовозрастными показателями учащихся, в кабинеты начального обучения приобрести ученическую мебель обеспеченную регулятором наклона рабочей поверхности	Исполнено частично	Разработана программа по обновлению ученической мебели
Заменить ученическую мебель с нарушенной облицовкой в кабинетах №8, 16, 17	Исполнено	Мебель заменена
Обеспечить покрытие стен коридоров, рекреаций, учебных кабинетов и сан.узлах покрытием позволяющим производить влажную уборку	Исполнено	Покрытие стен коридоров, рекреаций, учебных кабинетов и сан.узлах покрытием позволяющим производить влажную уборку обеспечено
Пол в рекреациях 1-го и 2-го этажей имеет повреждения	Исполнено частично	Заменен линолеум на 2-м этаже
В столовой заменить столы с нарушенной облицовкой	Исполнено	Столбы заменены
В столовой дополнить число посадочных мест	Исполнено	В расписание звонков внесены изменения (3 перемены для приема пищи по 20 минут), в столовой 60 посадочных мест
Задействовать вытяжную вентиляцию с механическим побудителем на пищеблоке от эл.плиты и в кабинете химии от вытяжного шкафа	Исполнено	В кабинете химии установлен вытяжной шкаф с принудительной вытяжкой, в столовой система вентиляции отремонтирована
Обеспечить температурный режим в спортзале в соответствии с нормативами	Не исполнено	Требуется утепление фасада здания, ремонт запланирован на 2018 год
Обеспечить уровень освещенности в соответствии с нормативами в кабинете №4 и спортзале	Исполнено	Произведена замена ламп и светильников, что обеспечивает достаточный уровень освещенности

В кабинете №17 светопроемы обеспечить шторами	Исполнено	Повешены шторы
Соблюдать технологию изготовления готовых блюд	Исполнено	С поваром проведен инструктаж. Технология изготовления соблюдается

Директор МБОУ СОШ №2



М.В. Лямкин