



## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Хабаровскому краю 680038, г.Хабаровск, ул. Серышева, д. 60, т. 8 (4212) 41-29-40, 41-95-57, e-mail:  
osguhab@sovintel.ru телефон доверия 8 (4212) 41-62-62

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Верхнебуреинскому муниципальному району  
682030, п. Чегдомын ул. Центральная, 51 каб. 4 3 этаж тел./факс 8 (42149) 5-14-43, e-mail:  
mchstgd@tgd.kht.ru

### ПРЕДПИСАНИЕ № 20/1/1

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Юридическому лицу МБОУ СОШ № 2  
Должностному лицу Директору МБОУ СОШ № 2**

здание общеобразовательного учреждения, класса функциональной пожарной опасности Ф.4.1, категория  
риска «высокая», эксплуатируется муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  
(полное наименование объекта (-тов) защиты, полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),  
средняя общеобразовательная школа № 2, городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»  
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, (юридический адрес: 682030,  
Хабаровский край, Верхнебуреинский район п. Чегдомын ул. Магистральная, 24), место фактического  
осуществления деятельности юридического лица: 682030, Хабаровский край,  
Верхнебуреинский район п. Чегдомын ул. Магистральная, 24, правообладатель объекта защи-  
ты: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2,  
городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района  
Хабаровского края, (юридический адрес: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район п. Чегдомын  
ул. Магистральная, 24)

**во исполнение распоряжения** главного государственного инспектора Верхнебуреинского муниципального  
района по пожарному надзору Юрчик Р.В. от 29.06.2017 № 20

в период с 10 час. 00 мин. « 05 » июля 2017 года по 14 час. 00 мин. « 05 » июля 2017 года; с 09 час. 00 мин.  
до 10 час. 00 мин. « 18 » июля 2017 года.

**проведена проверка** старшим инспектором ОНДиПР по Верхнебуреинскому муниципальному району  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,  
капитаном внутренней службы Соболевой Еленой Александровной (государственным инспектором Верх-  
небуреинского муниципального района по пожарному надзору)

здания общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу 682030, Хабаровский край,  
Верхнебуреинский район п. Чегдомын ул. Магистральная, 24

**совместно с директором** МБОУ СОШ № 2 Лямкиным Михаилом Владимировичем, заведующей хозяйством  
Славской Антониной Александровной, представителем управления образования Гордеевым Дмитрием  
Сергеевичем.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

*По результатам оценки соответствия объекта защиты, проведенной в форме федерального  
государственного пожарного надзора, в соответствии со статьями 4-6 Федерального закона от 22.07.2008  
№ 123-ФЗ; в соответствии со статьями 21, 25, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, необходимо  
провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты, устранить нарушения  
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:*

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования | Срок устранения нарушения требований по- | Отметка (подпись) о выполнении (указывает- |
|-------|--|--|--|--|
|       |  |  |  |  |

| 1  | 2  | 3  | 4          | 5 |
|----|--|--|------------|---|
| 1. | Допускается эксплуатация электрических светильников с повреждёнными колпаками рассеивателями (плафонами) (учительская, кабинет № 17, помещение тех. Персонала) | пп. «б» п. 42 ППР в РФ   | 10.11.2017 |   |
| 2. | При проведении проверки автоматической пожарной сигнализации в резервном режиме, указатели «ВЫХОД» находятся в нерабочем состоянии.                            | п. 61 ППР в РФ   | 10.11.2017 |   |
| 3. | На момент проведения проверки информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре не отражена в планах эвакуации людей о пожаре.                      | п. 2 Ст. 84 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 10.11.2017 |   |
| 4. | Допускается эксплуатация электроустановочного изделия (электровыключателя), в подвальном помещении, без клавиши.   | п. 42 ППР в РФ   | 10.11.2017 |   |
| 5. | Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует ППРвРФ   | п. 460,461,462 ППРвРФ  | 10.11.2017 |   |

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск (индивидуальный пожарный риск) не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно статье 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Согласно части 3 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Старший инспектор ОНДиПР по  
Верхнебурейскому муниципальному району  
Соболева Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



« 18 » июля 2017 года

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«    »                    2017 года