

Начальнику ОНД по Хабаровскому краю
в Верхнебурейском районе
Р.В. Юрчик

Уважаемый Ростислав Владимирович!

В соответствии с предписанием №20/1/1 от 05.07.2017 администрация МБОУ СОШ № 2 предоставляет информацию об исполнении предписания

Нарушение	Состояние исполнения	Принятые меры
Допускается эксплуатация электрических светильников с поврежденными колпаками рассеивателями (плафонами) (учительская, кабинет № 17, помещение тех. персонала)	исполнено	Защитная арматура светильников (плафоны) заменены на исправные
Автоматическая пожарная сигнализация в резервном режиме, указатели «ВЫХОД» находятся в нерабочем состоянии	Исполнено	Заменен аккумулятор АПС
Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре не отражена в планах эвакуации людей о пожаре	Исполнено	Все планы эвакуации оснащены дополнительными табличками с текстом речевого оповещения о пожаре
Допускается эксплуатация электроустановочного изделия (электровыключателя), в подвале, без клавиши	Исполнено	Электровыключатель заменен
Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует ППР в РФ	Исполнено	В инструкцию о мерах пожарной безопасности внесены изменения в соответствии с ППР в РФ и согласована с ОНД по Верхнебурейскому району

Директор МБОУ СОШ №2

М.В. Лямкин